



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-DE.ПБ68.В.01401/22

Серия **RU** № **0415041**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕММЕРС".
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 123060, Россия, город Москва, улица Маршала Соколовского, дом 5.
Основной государственный регистрационный номер 1127746718703.
Телефон: +74956443596. Адрес электронной почты: info@remmers.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Remmers GmbH.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Германия, Bernhard-Remmers-Strasse 13, 49624, Loningen.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты для древесины и материалов на ее основе, покрытие комбинированное огнезащитное на основе состава пропиточного огнезащитного марки «Adolit BSS 1 liquid», плотностью 1,15 г/см³ в сочетании с лаком огнезащитным марки «Induline LW-718», плотностью 1,045 г/см³. Продукция изготовлена в соответствии с технической документацией изготовителя. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-1418/11-2022 от 08.11.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 04-ОС/29-06/22 от 01.07.2022 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний" (пункты 5.1 и 5.2). Группа огнезащитной эффективности при нанесении согласно ТР № 011/01/22: обеспечивает II группу при пропитке огнезащитным раствором марки «Adolit BSS 1 liquid» с расходом не менее 300 г/м² (без учета потери) и защитным декоративным финишным слоем лака марки «Induline LW-718» (с расходом 200 г/м², без учета потерь в два слоя, суммарной толщиной 0,2 мм) с учетом старения. Условия хранения: в упакованном виде в штабелях, в сухих закрытых помещениях при температуре не ниже + 5°С и относительной влажности не более 80%. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления. Срок службы - не менее 25 лет при соблюдении требований Технологического регламента № ТР-011/01/22. Выдан взамен №ЕАЭС RU C-DE.ПБ68.В.01344/22 от 10.11.2022 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.12.2022 **ПО** 09.11.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович (ф.и.о.)

Цицилов Алексей Владимирович (ф.и.о.)