

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-DE.КБ03.В.00362

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0020271

Общество с ограниченной ответственностью «РЕММЕРС» (ООО «РЕММЕРС»)
Адрес: Россия, 123060, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 5.
ОГРН: 1127746718703.
Телефон: +7 (495) 225 69 82. Факс: +7 (495) 225 69 82. E-mail: info@remmers.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Remmers Gmbh.
Адрес: 49624 Lönningen, Bernhard-Remmers-Str. 13, Germany, Германия.
Телефон: 05432/83-352. E-mail: info@remmers.de

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность», 141021, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Благовещенская, дом 15, помещ. XXII. Тел: 8 (499) 343-98-58, e-mail: info@sertifikat-tr.com, ОГРН: 1155029007957, аттестат аккредитации № RA.RU.11КБ03 от 15.12.2016 г, выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

3-х компонентный реакционный состав смешанного механизма твердения для устройства полиуретан-цементного покрытия пола т.м. Remmers, Crete в составе: Crete TF 60, Crete SL 80, Crete BL 120, Crete RT 130, Crete AS, Crete TF Agrar-Siegel, толщиной от 0,5 мм до 10 мм и расходом от 1 до 20 кг/м². Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): ОКПД2 20.16.40

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3909 50 9000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ; от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ; от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ; от 03.07.2016 г. № 301-ФЗ; от 29.07.2017 г. № 244-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМЗ. См. Приложение № 0016902.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 18-04-28/ЗТР от 28.04.2018 г. Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность», аттестат аккредитации № RA.RU.21КБ37 от 24.05.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация изготовителя.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.04ИБФ0.В5.0280 от 15.02.2018 г., выданный Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «СТАРТ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.04.2018

по 27.04.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
Органа по сертификации


ПОДПИСЬ

О.Н. Корольченко

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Эксперт (эксперты)


ПОДПИСЬ

И.Б. Илюхин

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ДЕ.КБ03.В.00362

(обязательная сертификация)

№ 0016902

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	«Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость».	Группа по воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	«Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».	Группа по дымообразующей способности – Д3 (высокая дымообразующая способность)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	«Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».	Группа по токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные)
ГОСТ Р 51032-97	«Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени».	Группа по скорости распространения пламени по поверхности – РП1 (нераспространяющие)



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

О.Н. Корольченко

инициалы, фамилия

И.Б. Илюхин

инициалы, фамилия